発行番号：第＊＊Ａ＊＊＊＊号
発 行 日：＊＊＊＊年＊＊月＊＊日

品 質 性 能 試 験 報 告 書

一般財団法人　建材試験センター
中央試験所長　＊＊＊＊＊
埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号

<table>
<tr><td>試験名称</td><td colspan="6">＊＊＊＊＊の性能試験</td></tr>
<tr><td>依頼者</td><td colspan="6">名　　称：株式会社＊＊＊＊＊
所 在 地：＊＊県＊＊市＊＊＊＊＊</td></tr>
<tr><td>試験項目</td><td colspan="6">ホルムアルデヒド放散量</td></tr>
<tr><td rowspan="3">試験片</td><td colspan="6">名　　称 1)：＊＊＊＊＊
商 品 名 1)：＊＊＊＊＊
材　　質 1)：＊＊＊＊＊
寸　　法 1)：＊＊＊＊＊
数　　量　：＊＊＊＊＊</td></tr>
<tr><td colspan="6">［備　考］依頼者が作製した試験片が搬入された。</td></tr>
<tr><td colspan="6">注 1) 依頼者提出資料による。</td></tr>
<tr><td>試験方法</td><td colspan="6">JIS A 1460（建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法－デシケーター法）に従った。
デシケーターの種類：JIS R 3503（化学分析用ガラス器具）に規定する呼び寸法 240mm のもの
デシケーターの温度：＊＊℃</td></tr>
<tr><td rowspan="4">試験結果</td><td rowspan="2">試験片
組番号</td><td colspan="5">分析結果　(mg/L)</td></tr>
<tr><td>試験片を入れたデシケーター内の試験用溶液中のホルムアルデヒド濃度</td><td>ホルムアルデヒド放散量</td><td>最大値</td><td>バックグラウンド用デシケーター内の試験用溶液中のホルムアルデヒド濃度</td><td>定量下限</td></tr>
<tr><td>1</td><td>＊＊</td><td rowspan="2">＊＊</td><td rowspan="2">＊＊</td><td rowspan="2">＊＊</td><td rowspan="2">＊＊</td></tr>
<tr><td>2</td><td>＊＊</td></tr>
<tr><td>試験期間</td><td colspan="6">＊＊＊＊年＊＊月＊＊日 ～ ＊＊日</td></tr>
<tr><td>担当者</td><td colspan="6">材料グループ　　統括リーダー　　＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊（主担当）</td></tr>
<tr><td>試験場所</td><td colspan="6">中 央 試 験 所　（埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号）</td></tr>
</table>

以上

Sample

試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。