

## JIS 認証の取消しについて

2018年3月26日  
一般財団法人建材試験センター

### 株式会社澤地建材に係る JIS 認証の取消しについて

一般財団法人建材試験センターは、2018年2月28日に JIS 認証事業者である株式会社澤地建材に対し審査を実施しました。

当該審査の結果及びその後の調査において、配合計画書の記載内容と異なる原材料である化学混和剤の使用と、JIS で定められた品質を満たさずに JIS マークを付して継続的に出荷を行っていた事実が確認されました。よって、日本工業規格への適合性の認証に関する省令に定める基準を満足しておらず、その内容が重大であると認められたため、省令に基づき 2018年3月26日付けで下記の認証事業者の JIS 認証を取り消しました。

#### 記

認証番号 : TC0307040  
認証取得年月日 : 2007年5月28日  
認証事業者名 : 株式会社澤地建材  
認証工場の住所 : 東京都江戸川区篠崎町6丁目4番9号  
日本工業規格の番号 : JIS A 5308  
日本工業規格の種類 : レディーミクストコンクリート

以上