＜取消に関する事項の詳細＞

1　認証の全部を取り消した期日及び認証番号

取り消した期日　：2018 年 3 月 26 日

認証番号　　：TC0307040　（認証取得年月日：2007 年 5 月 28 日）

2　取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所

被認証名　　：株式会社 澤地建材

被認証者の住所　：東京都江戸川区篠崎町 6 丁目 4 番 9 号

3　認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級

日本工業規格の番号：JIS A 5308 レディーミクストコンクリート

日本工業規格の種類：普通コンクリート

4　鉱工業品又はその加工技術の名称

レディーミクストコンクリート

5　認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地

名称　　：株式会社 澤地建材

所在地　：東京都江戸川区篠崎町 6 丁目 4 番 9 号

6　認証に係る工業標準化法の根拠条項

工業標準化法第十九条第 1 項

7　日本工業規格への適合性の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法：

・表示事項

1）認証マークは、単色とし直径 12㎜ 以上の大きさで表示する。

2）認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称として、「ロゴマーク」を表示する。

・付記事項

1） 認証取得者(製造業者)の名称

2） 認証番号(TC0307040)

・表示事項及び付記事項の表示方法

1） 認証マーク等は、１運搬車ごとにレディーミクストコンクリートの納入書に印刷する。

2）容易に消えない方法による。

8　取り消した理由　：2018 年 2 月 28 日に実施した臨時の認証維持審査（現地審査）及びその後の調査結果から、配合計画書の記載内容と異なる原材料である化学混和剤の使用と、JIS で定められた品質を満たさずに JIS マークを付して継続的に出荷を行っていた事実が確認された。よって、日本工業規格への適合性の認証に関する省令第 2 条に定める基準を満足しておらず、その内容が重大であると認められたため省令第 15 条第 2 項第 1 号及び 2 号に基づく措置を講じた。