

品質性能試験報告書

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 **** *
埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号

試験名称	****の性能試験			
依頼者	名称：株式会社**** 所在地：**県**市****			
試験項目	ホルムアルデヒド放散特性			
試験片	名称 ¹⁾ ：**** 商品名 ¹⁾ ：**** 材質 ¹⁾ ：**** 寸法：**** 数量：**** 質量：**** 製品製造日 ¹⁾ ：**年**月**日 試験片作製日 ¹⁾ ：**年**月**日			
	注 ¹⁾ 依頼者提出資料による。			
試験方法	JIS A 1901 [建築材料の揮発性有機化合物 (VOC) , ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法—小形チャンバー法] に従って行った。試験条件を以下に示す。 小形チャンバーの容積：20L 試験片負荷率：2.2m ² /m ³ シール工程の有無：有 (試験片2枚を重ね、表面の一部及び側面をアルミテープでシール) 空気捕集：試験開始から1日, 3日, 7日経過後			
試験結果	試験項目	試験結果		
		1日目	3日目	7日目
	ホルムアルデヒド放散速度 [μg/(m ² ・h)]	**	**	**
試験期間	****年**月**日 ~ **日			
担当者	材料グループ 統括リーダー **** * **** * (主担当)			
試験場所	中央試験所 (埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号)			

以上