

アスファルト混合物
 採取コアの抽出試験報告書

受付番号	工試第M-*****-*****
受付日	*****年 *月 *日
発行日	*****年 *月 *日

*****株式会社

殿

一般財団法人 建材試験センター
 工事材料試験所長

**** **

武蔵府中試験室

〒183-0035 東京都府中市四谷6丁目31番10

電話番号 042-351-7117

試験監督者 *****

工事名称	*****工事
採取場所	*****
工事発注者	*****
文書・契約番号	*****

1. 供試体（依頼者提出の資料による）

混合物の種類	*****		
採取日	****年 *月 *日	数	量 *個
混合物の製造所	*****		
備考	・ 準拠規格 東京都建設局 「土木工事施工管理基準」別表－2 品質管理基準 東京都建設局 「土木材料仕様書」 8 0 4. 瀝青材料の検査要領		

2. 試験内容

試験方法	公益社団法人 日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」 G028 ①アスファルト抽出試験方法 （2）自動遠心分離抽出方法
試験期間	*****年 *月 *日～ *月 *日
試験場所	武蔵府中試験室
試験責任者	****

3. 試験結果（設定値は、依頼者提出資料による）

採 取 箇 所		No. *	No. *	No. *	平 均 値	設 定 値
ふるいの 呼び寸法 mm						
骨 材 の ふ 質 る 量 い 百 通 分 過 率 %	37.5	—	—	—	—	—
	31.5	—	—	—	—	—
	26.5	—	—	—	—	—
	19.0					—
	13.2					—
	4.75					—
	2.36					—
	0.6					—
	0.3					—
	0.15					—
	0.075					—
アスファルト量 %						
規 格 値	粒 度 %	2.36mm：－7.0 ～ 11.0		0.075mm：－3.0 ～ 4.0		
	アスファルト量 %	±0.50以内				

（注）粒度曲線を図－1～図－4に示す。