

アンカーの引張試験報告書

**** **** 殿

受 付 番 号	工試第M-*****-*****
受 付 日	****年 *月 *日
発 行 日	****年 *月 *日

一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所長

**** **

武蔵府中試験室
〒183-0035 東京都府中市四谷
6丁目31番10
電 話 番 号 0 4 2 (3 5 1) 7 1 1 7
試験監督者 ****

工 事 名 称	—
---------	---

1. 試 験 対 象 (依頼者提出の資料による)

所 在 地	—
試 験 箇 所	—
アンカーの種類	接着系アンカー
アンカーの径	D 1 3
数 量	D 1 3 : 5箇所

2. 試 験 内 容

試 験 方 法	接着系アンカーで固定されたアンカー筋 (異形棒鋼 : D 1 3 *) に、簡易型引張試験機を設置し、鉛直方向に指定荷重*を確認するまで引張荷重を加え、除荷後に目視にて外観観察を行った。
試 験 機	型式 : ****
試 験 日	****年 *月 *日
試 験 責 任 者	—

3. 試験結果

径	番号	確認荷重 k N	外観観察
D 1 3	1	—	異常なし
	2	—	異常なし
	3	—	異常なし
	4	—	異常なし
	5	—	異常なし
備 考	・試験中状況を写真－＊に示す。		